

## INFORMACJA o realizacji badań w zleceniu

**Nr protokołu:** 02526/S/25  
**Data przyjęcia próbki(ek):** -  
**Miejsce poboru próbki(ek):** REZYDENCJA LIVE, ul. Miodowa 7-8, 83-200 Okole  
**Nazwa klienta:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PIOTR POBŁOCKI

<b>Nr próbki:</b>		<b>02526/01/S/25</b>				
<b>Data/godz. pobrania próbki:</b>		-				
<b>Miejsce poboru próbki i opis:</b>		kran pokój nr 39 / woda do spożycia				
<b>Rodzaj próbki:</b>		WODA				
S.j.	Parametr	Metoda badawcza Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres	Wynik w wersji roboczej, może ulec zmianie	Ocena wyniku
A/Z	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	Filtracja membranowa	[j.t.k./100ml]	>=0	nie wykryto	ZGODNY
A	Chlor wolny (T)	Spektrofotometryczna	[mg/l Cl <sub>2</sub> ]	<0.03;10.0>	<0.03	—
A	Temperatura (T)	-	[°C]	<0.5;70.0>	47,5	—

<b>Nr próbki:</b>		<b>02526/02/S/25</b>				
<b>Data/godz. pobrania próbki:</b>		-				
<b>Miejsce poboru próbki i opis:</b>		kran pokój nr 19 / woda do spożycia				
<b>Rodzaj próbki:</b>		WODA				
S.j.	Parametr	Metoda badawcza Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres	Wynik w wersji roboczej, może ulec zmianie	Ocena wyniku
A/Z	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	Filtracja membranowa	[j.t.k./100ml]	>=0	nie wykryto	ZGODNY
A	Chlor wolny (T)	Spektrofotometryczna	[mg/l Cl <sub>2</sub> ]	<0.03;10.0>	<0.03	—
A	Temperatura (T)	-	[°C]	<0.5;70.0>	46,9	—

<b>Nr próbki:</b>		<b>02526/03/S/25</b>				
<b>Data/godz. pobrania próbki:</b>		-				
<b>Miejsce poboru próbki i opis:</b>		kran pokój 1 / woda do spożycia				
<b>Rodzaj próbki:</b>		WODA				
S.j.	Parametr	Metoda badawcza Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres	Wynik w wersji roboczej, może ulec zmianie	Ocena wyniku
A/Z	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	Filtracja membranowa	[j.t.k./100ml]	>=0	nie wykryto	ZGODNY
A	Chlor wolny (T)	Spektrofotometryczna	[mg/l Cl <sub>2</sub> ]	<0.03;10.0>	<0.03	—
A	Temperatura (T)	-	[°C]	<0.5;70.0>	46,6	—

<b>Nr próbki:</b>		<b>02526/04/S/25</b>				
<b>Data/godz. pobrania próbki:</b>		-				
<b>Miejsce poboru próbki i opis:</b>		kran pokój 17 / woda do spożycia				
<b>Rodzaj próbki:</b>		WODA				
S.j.	Parametr	Metoda badawcza Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres	Wynik w wersji roboczej, może ulec zmianie	Ocena wyniku
A/Z	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	Filtracja membranowa	[j.t.k./100ml]	>=0	nie wykryto	ZGODNY

A	Chlor wolny (T)	Spektrofotometryczna	[mg/l Cl <sub>2</sub> ]	<0.03;10.0>	<b>&lt;0.03</b>	—
A	Temperatura (T)	-	[°C]	<0.5;70.0>	<b>46,4</b>	—